

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование организации** (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12**  
**комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга**

**ГБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида Красносельского района**  
**Санкт-Петербурга**

ОГРН 1027804605432

(полное и сокращенное наименование организации)

**Вид деятельности организации** (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Образование дошкольное

ОКВЭД основной  
85.11

2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

ОКВЭД  
Дополнительный  
88.91

**Форма собственности** | Собственность субъекта РФ

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая форма** | Бюджетное учреждение

ОКОПФ 72

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя**  
**организации**

Заведующи  
й

Берлова Ольга Владимировна

**Телефон, факс руководителя организации**

Тел. 735-45-13

Факс 735-45-53

**E-mail организации**

Gdoy12@yandex.ru

**Юридический адрес организации**

198205

Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.126 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

**Фактический адрес организации**

198205

Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.126 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование владельца объекта, в котором находится организация**

ОГРН

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12  
 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

**Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация**

(индекс)

(почтовый адрес)

**Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация**

Тел.

| Факс

E-mail

**Наименование вышестоящей организации**

Администрация Красносельского района  
Санкт-Петербурга

ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес**  
**вышестоящей**  
**организации**

198329

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3

(индекс)

(почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя**  
**вышестоящей организации**

Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга  
– Фадеенко О.Е.

**Телефон, факс вышестоящей организации**

(812) 576-14-00

| (812) 576-14-04

**E-mail вышестоящей организации**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Подходы к объекту, пути движения</b>										
<b>1 Пути пешеходного движения</b>										
<b>1.1 Территория не принадлежит ГБДОУ детскому саду № 12</b>										
Название зоны										
	1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5 м	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
	0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
	1	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.11	
	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	-			
	0	0	0	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	Отсутствует		п.4.3.4, рис.Д.4	
<b>1.2 Наружные лестницы</b>										
Название зоны										
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	-	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15	
<b>1.3 Пандусы: стационарные</b>										
Название зоны										
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92		Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)									
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
2	<b>Входной узел</b>									
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.1	Наружные лестницы									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	-	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	-		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны				Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	(%).	-	Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	наличие	-		п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Название зоны	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Есть		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Есть		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 5.1.3	
		0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	-	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		1	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	Да 2,90x2,77		п. 5.1.3	
		0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
<b>2.7 Входные тамбуры</b>										
Название зоны										
		1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12	соответствие	2,70	Не менее 1,5	5.1.7.	
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие				
<b>2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные</b>										
Название зоны										
		0	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12	м	0,84	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		0	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,15	Не более 0,014		
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м				
<b>2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей</b>										
Название зоны										
		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12	соответствие	-		п. 5.1.5	
		0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			
		0	0	0	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			
<b>2.10 Вестибюли общественных зданий</b>										
Название зоны										
		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12	м	-	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	наличие	Нет		п. 5.5.6	
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	Нет			
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	Нет			
<b>3 Пути движения внутри здания</b>										
<b>3.1 Коридоры, переходы в другие здания</b>										
Название зоны										
		1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12	м	1,25-1,36	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
					Ширина «К»	м				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны									
		0	1	0	Ширина «К»	м	0,83	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,1	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в приемном оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	Есть		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12									
	Название зоны									
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,29	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,60 и 1,30	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	0,2	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	Нет		п. 5.2.11	
		0	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,2	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Соответствует		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны									
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%	-	Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)		-	0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) ГБДОУ детский сад № 12									
	Название зоны									
	1	0	0		Ширина пандуса «К»	м	регулируемая	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
	1	0	0		Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны									
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны									
					«К»	наличие	-		п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны									
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема «К»	м	-	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	-		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	-		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером	наличие	-		п. 5.2.20	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»					
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			п. 5.5.7
<b>4</b>	<b>Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Есть			п. 7.1.3
		1	0	0						
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м		12		п. 7.1.13
					на два рабочих места	кв.м		18		п. 7.1.13
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м		Не более 0,85		п. 7.1.9, рис. Д12
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие				п. 7.1.8
<b>5</b>	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>									
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДУ детских сад № 12					
		0	1	0	Ширина «К»	м	0,83	Не менее 2,2		п. 5.3.3 рис. Д.11
		0	1	0	Глубина «К»	м	1,39	Не менее 2,25		п. 5.3.3 рис. Д.11
		0	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,58	Не менее 0,9		п. 5.3.3 рис. Д.11
		0	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	Нет	Не менее 0,75		п. 5.3.3 рис. Д.11
		1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	Есть			п. 5.3.3 рис. Д.11
		1	0	0	Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Есть			п. 5.3.3 рис. Д.11
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К»,	наличие	Нет			п. 5.3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С», «Г», «У»					
	1	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	Есть	1,35	п.5.3.6	

### Автостоянки

6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	0	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	Нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автогоспарка инвалида до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	Нет		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	Нет			

Заполнил Анкету:

735-45-13

телефон

Согласовано:

735-45-13

телефон

М.П.

Старший воспитатель

Должность

Заведующий

Должность руководителя обследованного объекта

Полева Н.Ю.

ФИО

Берлова О.В.

ФИО

«12» 2021 г.

«12» 2021 г.

(подпись)

(подпись)

