

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга**

ГБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга ОГРН 1027804605432

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

Образование дошкольное	ОКВЭД основной 85.11
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми	ОКВЭД дополнительный 88.91
3. и т.д.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	Собственность субъекта РФ	ОКФС 13
---------------------	---------------------------	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 72
-------------------------------	----------------------	----------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Берлова Ольга Владимировна
--	------------	----------------------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел. 735-45-13	Факс 735-45-53
------------------------------------	----------------	----------------

E-mail объекта	gdoy12@yandex.ru
----------------	------------------

Юридический адрес объекта	198205	Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.126 литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	198205	Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.126 литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца

	(индекс)	(почтовый адрес)
--	----------	------------------

Наименование вышестоящей организации (собственника) Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3
	(индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга - Черкашин В.Н.

Телефон, факс руководителя вышестоящей	(812) 576 - 14 - 00	(812) - 576 - 14 - 04
--	---------------------	-----------------------

E-mail руководителя вышестоящей организации	
---	--

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		198205, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.126 литер А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		1914,2 кв.м									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		2									
Кадастровый номер объекта		78	40	8460	14	15					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		дети									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения,		нет									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет									

АНКЕТА (основная часть)

№ п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта			Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Длина измерения	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1.1 Пути пешеходного движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Территория не принадлежит ГБДОУ детскому саду № 12										
Название зоны										
	1	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5 м	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
	0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
	1	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя крошка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
	0	0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2 Наружные лестницы										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	0	0	0	0						
	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 4.1.12	
	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м		0,12- 0,15		
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.12	
	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3 Пандусы: стационарные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соотношен ие, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	0	0	Уклон пандуса «К»					
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивн ого использова ния
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса несколько «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств ие			п. 4.1.16	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчётливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств ие			п. 4.1.16	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6		
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Входной узел										
2	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4		
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м		0,12- 0,15	п. 4.1.12	
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие			п. 4.1.12	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие				
		0	0	0	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		местах тип-тенсивного использования
		0	0	0	Поверхность покрытый пандуса несколько «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
		0	0	0	Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
		0	0	0	Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12										
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Ширина пандуса «К»	(%).		Не более 10%		
					Уклон пандуса «К»					
2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
Наименование ОСИ (см. прим. п.6)										
	Название зоны	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2.5 Подъемники мобильные										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие			п. 4.1.14	
2.6 Входные площадки										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12										
	Название зоны	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1	0	0	Поверхность покрытый твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м		Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		1	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	да 2,90х2,77		п. 5.1.3	
		0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие			п. 5.1.3	
2.7 Входные тамбуры										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12					
		1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2,70	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12					
		0	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,84	Не менее 1,2		
		0	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,15	Не более 0,014	п. 5.1.4	
2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
		0	0	0	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.5	
2.10 Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет			
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		п. 5.5.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Пути движения внутри здания										
3.1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)ГБДОУ детский сад № 12									
	Название зоны									
		1	1	0	Ширина «К»	м	1,25-1,36	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Ширина «К»	м	0,83	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,1	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в приемном оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)ГБДОУ детский сад № 12					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,29	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,60 и 1,30	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,2	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		0	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,2	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8		
		0	0	0	Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)	п. 5.2.13,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)	рис.Д.9	
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5	п. 5.2.13	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7	п. 5.2.15	
		0	0	0	Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
		0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.2.14	
3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны					м		Не менее 1,0		
					Ширина пандуса «К»			Не более 1:10, (10%)	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%				
3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	ГОСТ Р 51630-2000	
3.7 Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонн ей помощью
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Кабинет завевающего	1	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 7.1.3	
5	Санитарно-гигиенические помещения									
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.2	Универсальная кабина									
	Наименование				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 12					
		0	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75		
		0	1	0	Ширина кабины «К»	м	0,83	Не менее 2,2		
		0	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,39	Не менее 2,25		
		0	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,58	Не менее 0,9		п.5.3.3 рис.Д.11
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м.	нет	1,35	п.5.3.6.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 Автостоянки										
6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны						наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
	0	1	0		Места для транспорта инвалидов «К», «О»					
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м		6		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие				
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие			п. 4.2.1	

Заполнил анкету

735-45-13

телефон

Согласовано

Заместитель заведующего по ОР

должность

Н.Ю. Полева

подпись

23.01.2019

дата

Заведующий

должность

О.В. Вертова

подпись

23.01.2019

дата

